

6- Правосторонняя установка

Смесительный узел арт. 630 можно устанавливать в правостороннем положении. На **рис. 9** показана данная процедура:

Ослабить гайку на соединении обратной линии коллектора на 1 оборот и затем полностью открутить от корпуса клапана. Переместить узел соединения на противоположное соединение обратной линии клапана и закрутить на соединение НР до контакта уплотнительного кольца с торцом клапана с небольшим усилием. Прочно затянуть гайку с помощью гаечного ключа 32 мм. Следить за тем, чтобы не затягивать слишком сильно.



Ослабить гайку G1 на выходе насоса примерно на пол-оборота против часовой стрелки и повернуть выходной узел насоса на 180° для визуального выравнивания со смещенным соединением на обратной линии.

Слегка затянуть соединительную гайку G1 для сохранения выравнивания. Теперь смесительно-регулирующий узел готов к установке на коллектор в правостороннем положении.


Следовать процедуре монтажа (**см. раздел 1**), но с учетом правосторонней установки. После монтажа прочно затянуть гайку G1 на выходе насоса с помощью клещей.

Если необходим байпас, следовать процедуре монтажа (**раздел 3**), но с учетом правосторонней установки.

Перепад давления



Инструкция по монтажу термостатического смесительно-регулирующего узла для теплых полов



Подходит для тепловой нагрузки до 15 кВт. Этот термостатический смесительный узел для теплых полов с насосом предназначен для прямого подсоединения к отопительным коллекторам с межосевым расстоянием 210 мм и поставляется в полностью собранном виде в левостороннем стандартном варианте с резьбовыми соединениями НР G1 с накидными гайками и торцевыми уплотнениями.

Его гибкая конструкция и соединения с уплотнительными кольцами обеспечивают простое и быстрое преобразование в правосторонний вариант, при необходимости, прямо на объекте. Опции показаны в **Разделе 6**.

Монтаж смесительно-регулирующего узла на коллектор простой и быстрый, не требует дополнительных опорных скоб, что означает экономию времени на операциях сверления и крепления.

Среди аксессуаров имеются комплект управления байпасом насоса, термометр (32ММ), воздухоотводчиком.


Примечание:

Если первичный контур теплых полов не оснащен автоматическим байпасом рекомендуется установить байпас между подающей и обратной линиями перед смесительным узлом для защиты котла и повышения КПД системы.


1- Монтаж базового комплекта



Подвести узел к соединениям, разместив сначала нижнее (**обратное**) соединение (**рис. 1**), затем повернуть верхнее (**подающее**) соединение до параллельного выравнивания и протолкнуть весь узел вперед до момента, когда накидные гайки дойдут до резьбы.



Закрутить верхнюю и нижнюю накидные гайки поочередно по несколько оборотов (**рис. 2**) до упора.



Затянуть окончательно накидные гайки (**рис. 3**) с помощью гаечного ключа 36 мм и соответствующим ключом на шаровые краны коллектора.

Выходное колено насоса

Выходное колено насоса (**рис. 4**) имеет воздухоотводчик, заглушку на соединении для возможного байпаса и два соединения для термометров с крепежным винтом. Термометр (опция) может крепиться к любому соединению, что подсоединять коллектор слева (стандартный вариант) или справа (с переделкой на объекте).




Рис. 4

Соединения котла

Угловое соединение 3/4 НР/ВР позволяет выполнять вертикальное или горизонтальное подключение первичного контура котла.




Рис. 5

В случае вертикальной трубы следует подсоединить колено к регулиющему клапану обратной линии, а в случае вертикальной трубы следует подсоединить колено к регулиющему клапану подающей линии (**рис. 5**).

Закрутить наружную резьбу до тех пор, пока уплотнительное кольцо не дойдет до грани соединения крана, затем прокрутить по часовой стрелке еще один оборот до выравнивания с соединительной трубой. Затянуть гайку для обеспечения герметичности (гаечный ключ 32 мм). Следить за тем, чтобы не затягивать слишком сильно.

Примечание:

Если необходимо установить байпас смотри инструкции в **разделе 3** перед подсоединением колена.

Узел теперь готов для подключения труб котла к подающей и обратной линии регулирующего крана 3/4 ВР:

3- Комплект байпаса (опция)

Байпас обеспечивает защиту насоса при отсутствии циркуляции и таким образом позволяет контролировать термостатически все отопительные контуры и устраняет необходимость в холостом контуре.

Примечание:

Байпас уже настроен и заблокирован в состоянии, соответствующем поставленному насосу и нет необходимости в дополнительной настройке.

Рекомендация!

при сдаче в эксплуатацию отметьте положение цифрового регулятора, чтобы его можно было восстановить при случайном нарушении настройки. Клапан заблокирован с помощью винта между ручкой и широким основанием.

Состав комплекта:

Один тройник 3/4 с уплотнительным кольцом и гайкой, один байпас, одна трубка байпаса и соединительный комплект. Комплект поставляется в разобранном виде, чтобы можно было выполнить на объекте левостороннюю или правостороннюю сборку.

Установка

Закрутить наружную резьбу на тройник на обратной линии котла регулировочного клапана до тех пор, пока уплотнительное кольцо не дойдет до поверхности соединения клапана, затем повернуть по часовой стрелке еще 1 оборот, пока ось плоской грани соединения не встанет вровень соединением байпаса выходного колена насоса (**рис. 7а**).

Отвернуть заглушку с соединения байпаса выходного колена насоса. Разместить плоское уплотнение на соединительную грань тройника, затем разместить гайку соединения байпаса на уплотнение и закрутить на 1 оборот. Отклонить байпас от смесительного узла и вставить длинный конец трубки байпаса в 15-миллиметровый обжимной фитинг байпаса. Установить гайку и 15 мм и втулку на короткий конец трубки и повернуть узел для вставки свободного конца трубки полностью в соединение байпаса колена насоса (**рис. 7б**) и затем затянуть обжимную гайку для захвата втулки.

Выровнять байпас в удобное положение и прочно затянуть гайку 3/4» с помощью гаечного ключа 32 мм (**рис. 7с**). Завершить монтаж, затянув обжимную гайку 15 мм примерно на 3/4 - 1 оборот, после того, как втулка герметично насажена (**рис. 7д**).




Рис. 7а

Рис. 7б

Рис. 7д

Рис. 7е

Следить за тем, чтобы не перетянуть. Затянуть прочно крепежную гайку тройника (с помощью гаечного ключа 36 мм) для крепления и обеспечения герметичности (**рис. 7е**). Следить за тем, чтобы не перетянуть.

Соединение котла с байпасом

Смотри раздел «Соединение котла» (**раздел 1**) выше.

4- Электрическое соединение

Подсоединить насос к контуру управления системы.

5- Сдача в эксплуатацию

Для защиты и предотвращения повреждений смесительного узла и других компонентов отопительного контура рекомендуется тщательно промыть контур котла перед окончательным соединением, заполнением и стравливанием узла и отопительного контура.

Регулировка смесительного узла

На заводе-изготовителе термостатический смесительный узел настраивается на температуру 45°C на входе коллектора. Температура теплоносителя может регулироваться и блокироваться простым способом в диапазоне 30-60°C.

Рекомендация! В случае цементной стяжки термостат может быть настроен на минимальное значение и в периоды работы котла давать более высокую температуру согласно рекомендаций изготовителя бетонной стяжки.

При работе котла и сбалансированных отопительных контурах температура смешанного потока легко регулируется единым регулятором с блокировкой (**рис. 8**):

1- Открутить центральный винт примерно на пол-оборота против часовой стрелки для освобождения блокировочного механизма.

2- Повернуть регулятор **по часовой стрелке для уменьшения и против часовой стрелки для увеличения** температуры.

3- Цифры на регуляторе примерно соответствуют температуре смешанного теплоносителя с ориентиром на рельефный выступ на корпусе термостата (**см. Таблицу 1**).




Рис. 8

Min	= 30 °C
1	= 34 °C
2	= 38 °C
3	= 41 °C
4	= 43 °C
5	= 45 °C
6	= 47 °C
7	= 50 °C
8	= 54 °C
Max	= 60 °C

Таблицу 1

Габаритные и присоединительные размеры

